

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предписании в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Иркутской области
(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

Телефон: (3952) 24-33-67, факс (3952) 28-19-91,
E-mail: mail@38.rospotrebnadzor.ru, http:38.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 75080821, ОГРН 1053811066308, ИНН 3811087738 КПП 380801001
Карла Маркса ул., д. 8, г. Иркутск, 664003

Предписание
об устранении нарушения обязательных требований
от « 19 » мая 2022 г. № 172

1. При осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического
контроля (надзора)

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора) в соответствии с единым реестром видов
федерального государственного контроля (надзора))

по результатам проведения плановой выездной проверки в отношении Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения города Иркутска средняя общеобразовательная
школа № 2 имени М.С. Вишнякова (*сокращенное наименование: МБОУ г. Иркутска СОШ № 2*
им. М.С. Вишнякова), согласно решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия
№ 172 от «26» апреля 2022 г., № 38220041000100670767 контрольного (надзорного)
мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий) установлены
(выявлены) следующие нарушения обязательных требований:

1. 12.05.2022г. при рассмотрении представленных бланков личных медицинских книжек
(далее ЛМК) сотрудников МБОУ г. Иркутска СОШ № 2 им. М.С. Вишнякова в
количестве 25 шт. установлено, что и.о. директора МБОУ г. Иркутска СОШ № 2 им.
М.С. Вишнякова были допущены к работе сотрудники, у которых отсутствуют
документы, подтверждающие их безопасность состояния здоровья и санитарно-
гигиенические навыки для выполнения своих трудовых обязанностей:
 - у 1 сотрудника (Баракова З.В.) нет информации о вакцинации против гриппа;
 - у 1 сотрудника (Герасимов А.В.) нарушены СРОКИ проведения ревакцинации
АДСМ;
 - у 4 сотрудников (Зубанова А.И., Рогова Е.Г., Распопин И.А., Невидимова К.М.)
нет информации о профилактических прививках;
 - у 18 сотрудников (Барсукова Е.Н., Новикова Е.Д., Малышева А.В., Калычева
А.В., Домрачева Л.А., Гилясова Т.М., Герасимов А.В., Власко Т.М., Восковская
О.М., Ветлов С.В., Брюханов В.Н., Чернышева Л.Ф., Терехова А.С., Рязанова
Н.Г., Рогова Е.Г., Решетникова С.С., Распопин И.А., Першин И.В.) нет
информации о проведении клинико-диагностических обследований на
носительство возбудителей брюшного тифа, кишечных инфекционных
заболеваний.

- Отсутствие документов, подтверждающих безопасность состояния здоровья и санитарно-гигиенические навыки сотрудников для выполнения своих трудовых обязанностей является нарушением требований ст.11, ч.1 и ч.3 ст.34, ст. 36 Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; п.5, п.11, п.18, СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"; п.1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. В кабинете № 203, в котором обучаются ученики 2 «Д» и 4 «Г» классов, мебель не соответствует росту и возрасту обучающихся, функциональные размеры мебели не соответствуют обязательным требованиям, что является нарушением п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», табл. 6.2 «Нормативы параметров мебели, оборудования и расстановки мебели» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (экспертное заключение ОИ/1858 от 18 мая 2022г.).
 3. В учебных кабинетах под номерами: 103,104,201,202,203,204,302,303,304,305, в которых обучаются дети начальных классов, площадь на одного обучающегося при фронтальных формах занятий составила менее 2,5м², что является нарушением и не соответствует требованиям п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
 4. Для контроля за качественным и количественным составом рациона питания, ассортиментом используемых пищевых продуктов и продовольственного сырья «Ведомость контроля за рационом питания» не ведется, что является нарушением и не соответствует п. 8.1.2., приложению № 13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (экспертное заключение ОИ/1859 от 18 мая 2022г.).
 5. В помещении пищеблока (кабинет зам. производства) имеется дефект стены: на месте дефектов был установлен радиатор, который был снят, в результате чего в стене имеется дыра, в местах прикрепления радиатора покрытие стены частично отсутствует, что не соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (фото № 1,2,3).
 6. В кабинете № 112а «Медицинский кабинет» - процедурный, имеются дефекты и повреждения стен: множественные трещины, неровности, отделка стен (краска) отслаивается от стен и осыпается, в дверном проёме часть стены с отделкой отсутствует, что не соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (фото № 4-11).
 7. В актовом зале имеются множественные дефекты стен и полов: полы и стены имеют множественные трещины и неровности, отделка поверхности стен (краска) осыпается, «отслаивается» от стен, что является нарушением и не соответствует требованиям п. 2.5.2, п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (фото № 12-18).
 8. Нарушена целостность стекла окон (трещины, мелкие «пробои» и дыры), что затрудняет чистку оконных стёкол в следующих помещениях: мастерская мальчиков, кабинет зав. производством пищеблока и коридор 1 этажа, что является нарушением и не соответствует требованиям п. 2.8.3. п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (фото № 19-22).
 9. В учебном помещении (кабинет химии), полы возле учебной доски, выполненные из ДСП (пол окрашен краской) имеют множественные дефекты: неровности, краска стёртая, частичное отсутствие отделки пола, что является нарушением и не соответствует требованиям п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (фото № 23).

10. В холодильнике «Суточные пробы» за 03.05.2022г. находились суточные пробы салата «Степной» вместо салата картофельного с кукурузой (обед), вместо горбуши запечённой была отобрана котлета «Гречанка» (обед), а также не было суточных проб блюд полдника, что является нарушением и не соответствует требованиям п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (фото № 24, меню организованное питание на 03.05.2022г., которое составлено согласно циклическому меню).
 11. В кладовой, для хранения овощей и фруктов, нарушены условия хранения продуктов:
 - яблоки свежие, согласно маркировке на ярлыке (фото № 25), указанной изготовителем, должны храниться при температуре от +1 до +4 С°;
 - огурцы свежие, согласно маркировке на ярлыке (фото № 26), указанной изготовителем, должны храниться при температуре от +2 до +4 С°;
 - свекла столовая свежая, согласно маркировке на ярлыке, указанной изготовителем, должна храниться при температуре от 0 до +1 С°;
 - капуста белокачанная свежая, согласно маркировке на ярлыке, указанной изготовителем, должна храниться при температуре от -1 С до 0 С°, однако на момент обследования в кладовой овощей, согласно показаниям гигрометра, температура воздуха была +21 С, что является нарушением и не соответствует требованиям п.3.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (экспертное заключение ОИ/1859 от 18 мая 2022г.).
 12. «04» мая 2022г. в МБОУ г. Иркутска СОШ № 2 им. М.С. Вишнякова на пищеблоке было отобрано «Просто масло» крестьянское сладко-сливочное массовая доля жира 72,5%; дата изготовления: 21.04.2022г., срок годности: 120 суток при температуре +16±2°С относительной влажности 90%; объём партии: 40 кг, содержит признаки фальсификации растительными маслами (жирами), по составу не является маслом сливочным, по наименованию не соответствует п. 5. Раздела II ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» (протокол испытаний № 1.10607 от 6 мая 2022г., экспертное заключение 4494 от 11 мая 2022г.);
 13. В ряде учебных кабинетов и спортивном зале показатели искусственного освещения не соответствуют нормируемым значениям:
 - учебный кабинет № 202 (4 парта 3 ряда от окна) – фактическое значение составило 268 люкс;
 - учебный кабинет № 204 (2 парта 1 ряда от окна) – фактическое значение составило 258,3 люкс;Уровни искусственной освещенности в учебных помещениях для детей старше 7 лет должны составлять не менее 300 люкс.
 - спортивный зал – фактическое значение показателя составило 169,3 люкс (нормируемое значение не менее 200 люкс).Показатели искусственного освещения в кабинете № 202, № 204 и спортивном зале не соответствуют требованиям п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 144, таблице 5.54 «Гигиенические нормативы показателей естественного, искусственного и совмещённого освещения в основных и вспомогательных помещениях общественных зданий» СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
 14. В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 2 имени М.С. Вишнякова не проводятся лабораторные исследования уровней искусственной освещенности, температуры воздуха, которые устанавливаются программой производственного контроля, что является нарушением п. 1.8. СП 2.4.3648-20 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.1., 2.6., 2.7. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением Санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
 15. Над оборудованием, которое является источником тепла (посудомоечные машины в моечной столовой посуды) не предусмотрена локальная вытяжная вентиляция, что является нарушением и не соответствует требованиям п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п.2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- В 2021 году 6 декабря, в отношении МБОУ г. Иркутска СОШ № 2 им. М.С. Вишнякова проводилась плановая выездная проверка, по результатам которой было составлено предписание об устранении нарушения обязательных требований № 150 от «17» декабря 2021г., на основании которого, наличие локальных вытяжных систем над

оборудованием, которое является источником тепла, должно быть обеспечено к 17.08.2022г.

(приводится описание нарушений обязательных требований, допущенных контролирующими лицами, со ссылкой на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение которых являлось предметом контрольных (надзорных) мероприятий)

2. В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», ст.11, ч.1 и ч.3 ст.34, ст. 36 ФЗ № 52 от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.5., п.1.8., п. 2.4.3., п. 2.5.2., п. 2.5.3., п. 2.8.3., п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.2.8.5., п.3.1., п.8.1.2., п. 8.1.10. приложение № 13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п. 144, таблица 5.54, табл. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; п.5, п.11, п.18 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", п. 2.1., 2.6., 2.7. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением Санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

(указываются положения НПА, предусматривающих полномочия контрольного (надзорного) органа по результатам контрольных (надзорных) мероприятий выдавать предписания об устранении выявленных нарушений)

П Р Е Д П И С Ы В А Ю МБОУ г. Иркутска СОШ № 2 им. М.С. Вишнякова ИНН 3812008746

(указывается лицо, которому выдается настоящее предписание: фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

устранить вышеуказанные нарушения обязательных требований:

№ п/п	Мероприятия по устранению выявленных нарушений	Срок исполнения
1.	Обеспечить прохождение мед. осмотра с внесением информации в бланки ЛМК: о вакцинации против гриппа (у 1 сотрудника-Баракова З.В.); о проведении ревакцинации АДСМ (у 1 сотрудника-Герасимов А.В.); о профилактических прививках (у 4 сотрудников-Зубанова А.И., Рогова Е.Г., Распопин И.А., Невидимова К.М.); о проведении клинико-диагностических обследований на носительство возбудителей брюшного тифа, кишечных инфекционных заболеваний (у 18 сотрудников-Барсукова Е.Н., Новикова Е.Д., Малышева А.В., Калычева А.В., Домрачева Л.А., Гилясова Т.М., Герасимов А.В., Власко Т.М., Восковская О.М., Ветлов С.В., Брюханов В.Н., Чернышева Л.Ф., Терехова А.С., Рязанова Н.Г., Рогова Е.Г., Решетникова С.С., Распопин И.А., Першин И.В.), согласно ст.11, ч.1 и ч.3 ст.34, ст. 36 Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ, п.5, п.11, п.18, СанПиН 3.3686-21, п.1.5. СП 2.4.3648-20.	01.09.2022г.
2.	Кабинет № 203, в котором обучаются ученики 2 «Д» и 4 «Г» классов, обеспечить мебелью, соответствующей росту и возрасту обучающихся, согласно п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20, табл. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21.	01.09.2022г.
3.	Привести в соответствие нормы площади на 1 обучающегося в соответствии п.3.4.14 СП 2.4.3648-20.	01.09.2022г.
4.	Обеспечить наличие «Ведомости контроля за рационом питания», в соответствии с п. 8.1.2., приложению №13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.	01.06.2022г.

5.	Устранить дефекты и повреждения стены в помещении пищеблока (кабинет зам. производства), согласно п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.	01.07.2022г.
6.	Устранить дефекты и повреждения стен в кабинете № 112а «Медицинский кабинет» - процедурный, в соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.	01.09.2022г.
7.	Устранить множественные дефекты стен и полов в актовом зале, согласно п. 2.5.2, п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.	01.12.2022г.
8.	Обеспечить целостное остекление окон в помещениях: мастерская мальчиков, кабинет зав. производством пищеблока и коридор 1 этажа, согласно п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20.	01.09.2022г.
9.	В учебном помещении (кабинет химии), обеспечить наличие пола возле учебной доски без дефектов, согласно п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.	01.09.2022г.
10.	Установить контроль, за соответствующим заполнением «Бракеражного журнала», согласно п.8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.	01.06.2022г.
11.	Обеспечить соответствующее хранение овощей и фруктов, в соответствии с требованиями п. п.3.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.	01.09.2022г.
12.	Изъять партию масла с реализации «Просто масло» крестьянское сладко-сливочное массовая доля жира 72,5%, согласно п. 5. Раздела II ТР ТС 033/2013.	20.05.2022г.
13.	Обеспечить искусственное освещение, соответствующее гигиеническим нормативам: в учебных помещениях (№ 202, № 204-не менее 300 люкс), в спортивном зале-не менее 200 люкс), согласно п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20, п. 144, таблице 5.54 СанПиН 1.2.3685-21.	01.09.2022г.
14.	Проводить лабораторные исследования, измерения, смывы на наличие показателей микрофлоры, температура воздуха и др. согласно программы производственного контроля в соответствии п. 2.1., п.2.6., п.2.7. СП 1.1.1058-01.	01.12.2022г.

(указываются конкретные мероприятия, которые необходимо выполнить контролируемому лицу для устранения нарушения обязательных требований и предотвращения причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со ссылкой на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, а также разумные сроки, необходимые для их исполнения)

3. Контролируемое лицо вправе в досудебном порядке подать жалобу на настоящее предписание об устранении выявленных нарушений, если полагает, что его права и законные интересы были непосредственно нарушены в рамках осуществления государственного контроля (надзора).

4. Жалоба на предписание контрольного (надзорного) органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

5. При неисполнении предписания в установленные сроки контрольный (надзорный) орган принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством.

6. Невыполнение в установленный срок лицом, которому выдано предписание об устранении нарушений законодательства, влечет привлечение к административной ответственности по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Ведущий специалист-эксперт отдела надзора
за условиями воспитания и обучения-
Чернякова Екатерина Сергеевна

(должность, фамилия, инициалы должностного лица органа
государственного контроля (надзора), принявшего решение о
выдаче предписания)


(подпись)

Ведущий специалист-эксперт отдела надзора за условиями воспитания и обучения – Чернякова
Екатерина Сергеевна, 24-39-85, deti@38.rospotrebnadzor.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего
проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и
время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием
об устранении нарушений обязательных требований

*ознакомлено и копию получено
Донов А.Н. и.о. директора МБОУ «Сурское
СОШ №2*

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес
электронной почты), в том числе через личный кабинет на
специализированном электронном портале *

*Отметки размещаются после реализации указанных в них действий